

Anlage 6: Checkliste vor Abnahme BMA

Pos.	Checkliste vor Abnahme BMA	☒	Frist bis zur Abnahme
1	Protokoll der Planungsgespräche		fortlaufend
2	Objekt in ELS / Taktik in ELS / FEP erstellt (INTERNER VERMERK)		2 (3) Wochen
3	Formloser Antrag zur Aufschaltung im Original (siehe Anlage 1)		8 Wochen
4	FSD-Vereinbarung im Original (siehe Anlage 3)		8 Wochen
5	Schadensverzichterklärung „elektronisches Schließsystem“ im Original (siehe Anlage 2)		8 Wochen
6	Errichterbescheinigung im Original (Muster siehe Anlage 4) oder firmeninterne Ausführung vom Errichter der BMA, SAA		am Tag der Abnahme*
7	Inbetriebsetzungsprotokoll nach DIN 14675 für BMA, SAA		am Tag der Abnahme*
8	Kopie der Unterweisungsbestätigung des Betreibers		am Tag der Abnahme*
9	Kopie des Wartungs- und Instandhaltungsvertrag (mit Notdienstnummer an FIZ und BMZ)		am Tag der Abnahme*
10	Errichterbescheinigung vom Errichter der Gebäudefunkanlage im Original (s. Anlage 4)		am Tag der Abnahme
11	Kopie des Wartungs- und Instandhaltungsvertrag der Gebäudefunkanlage (mit Notdienstnummer an FIZ und BMZ)		am Tag der Abnahme*
12	Protokoll einer Funktions- und Sichtkontrolle der Gebäudefunkanlage		am Tag der Abnahme*
13	Brandfallmatrix, Brandfallsteuerung		wird im Planungsgespräch festgelegt
14	Kopie der Abnahmeatteste (wenn entsprechende Anlagen bzw. Einrichtungen vorhanden bzw. gefordert)		
15	Brandmeldeanlage		am Tag der Abnahme*
16	Sprachalarmierungsanlage		am Tag der Abnahme*
17	Sicherheitsstromversorgung		am Tag der Abnahme*
18	Sicherheitsbeleuchtung		am Tag der Abnahme*
19	Rauch- und Wärmeabzugsanlage		am Tag der Abnahme*
20	Lüftungsanlagen		am Tag der Abnahme*
21	nichtautomatische Löschanlagen (z. B. Wandhydranten)		am Tag der Abnahme*
22	automatische Löschanlagen (z. B. SPA, Gaslöschanlagen)		am Tag der Abnahme*
23	Aufzüge		am Tag der Abnahme*
24	Feuerwehraufzüge		am Tag der Abnahme*
25	Gebäudefunkanlage		am Tag der Abnahme*
26	Sonstige brandschutztechnische Anlagen		am Tag der Abnahme*
27	Feuerwehr-Pläne mit ggf. Gefahrstoffkataster, Hygienehinweise, besondere Hinweise (von der Feuerwehr geprüft und freigegeben) in entsprechendem Druckformat		mindestens 2 Wochen vor Abnahme
28	Feuerwehr-Laufkarten (von der Feuerwehr geprüft und freigegeben) in entsprechendem Druckformat		am Tag der Abnahme
29	Meldergruppenverzeichnis		am Tag der Abnahme
30	Flucht- und Rettungswegpläne (werden vor Ort überprüft)		am Tag der Abnahme
31	Brandschutzordnung Teil A, B, C		2 Wochen*
32	Räumungspläne/Evakuierungskonzept		2 Wochen*
33	Empfangsbestätigung Objektschlüssel (wird von uns mitgebracht)		am Tag der Abnahme
34	Kennzeichnungen Treppenträume, Geschosse		am Tag der Abnahme
35	Schließungen für FSD (Halbzylinder)		am Tag der Abnahme
36	Objektschlüssel für FSD		am Tag der Abnahme
37	Vorabzüge, Freigabe der Ausführung (Lageplatableau, Entrauchungstableau, FW-Aufzug etc.)		fortlaufend prüfen
38	Hilfsmittel (FW-Leiter, Plattenheber, Spezialwerkzeug)		am Tag der Abnahme
39	sonstiges		nach Absprache
	* bzw. im pdf-Format im Vorfeld		