A n l a g e 1 8

GE1

GE2

Die Rückhaltung im GE2 erfolgt jeweils auf den später erzeugten Flurstücken

Entwässerungseinrichtung zur Ableitung von anfallendem Außengebietswasser →

Rückhaltebecken GE1 + Erschließungsstraße:
Sohlhöhe: 272,75 m üNN
WSP Rückhaltung: 273,65 m üNN
Einstautiefe: 90 cm
Rückhaltung für T=5: 199 m³
OK Freibord: 275,60 bis 276,00 m üNN (mind. 1,95 m)
Sicherheitsvolumen bis Freibord: 837 m³
mittlerer Drosselabfluss: 5 l/s
Böschungsneigung 1:1,5

Pumpwerk

Legende:

- gepl. Gewerbegebiet
- gepl. Verkehrsflächen
- gepl. Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
- gepl. Gewerbegebiet (versiegelt; Rampe, Abfluss erfolgt über SW-Kanal)
- gepl. Grünflächen
- gepl. Böschung (Graben oder Becken)
- gepl. Beckensohle
- Geltungsbereich des Bebauungsplanes
- vorh. Regenwasserkanal
- vorh. Mischwasserkanal
- gepl. Regenwasserkanal
- gepl. Schmutzwasserkanal
- gepl. Schmutzwasserdruckleitung
- 275,00 Geländehöhe

stra tec Ingenieurbüro für Verkehrsbau, Infrastruktur-management, Freianlagen und Umweltplanung

Grabenstraße 1
54516 Wittlich
Tel.: 06571 / 95463-0
Fax: 06571 / 95463-29
Mail: info@stra-tec.de
Page: www.stra-tec.de

VORHABEN:
Bebauungsplan Nr. 441.16.00
"Gewerbegebiet südlich Ensheim"

PLANUNGSPHASE: Bauleitplanung
DATUM: 13.10.2025

PLANBEZEICHNUNG:
Entwässerungstechnischer Begleitplan

BAUHERR / AUFTRAGGEBER:
Landeshauptstadt Saarbrücken
Stadtplanungsamt

BAUHERR / AUFTRAGGEBER:
Stempel / Unterschrift

PLANER:
stra tec GmbH

Geobasisinformationen der Vermessungs- und Katasterverwaltung: /
Topographische Geländeaufnahme: /
Geobasisinformationen der Versorgungsträger: /

BEARBEITET:	GEZEICHNET:	GEPRÜFT:
M. Hutter	T. Trošien	M. Hutter

PROJEKTNUMMER: 2025-35
MAßSTAB: 1: 250
BLATTGRÖßE: 1,01 m²
© copyright by stra tec GmbH
BLATT - NR.: 1

PROJEKTPFAD: Z:\Projekte\Private Bauherren\EDEKA\Gewerbegebiet südlich Ensheim\Planung\Edeka - Ensheim - LP 2025 10 13.dwg